

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 92/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях
(земельных участках) и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детскому
саду № 39"

Законному представителю юридического лица –
заведующей МБДОУ № 39 Налимовой Елене Александровне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица –
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

По адресу/адресам 623780, Свердловская область, Артемовский р-н, с. Мостовское, ул.
Советская, 12а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки от 14.09.2020
года № 92.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта(ов) защиты – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад № 39" (МБДОУ № 39), прилегающая территория, здания
различного функционального назначения, помещения различного функционального
назначения объекта образования МБДОУ № 39 (категория чрезвычайно высокого риска).

Лицо(а), проводившее проверку:

- Костицын Александр Игоревич, заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области (Заместитель Главного государственного инспектор Режевского ГО,
Артемовского ГО по пожарному надзору);

- Захаров Максим Ильич, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по
пожарному надзору);

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных
организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ № 39 Налимова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Допускается использование системы противопожарной защиты здания (автоматической установки пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) без проведения планово-предупредительного ремонта, с учетом технической документации завода-изготовителя	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" п.63.	01.06.2021 год.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушения требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
 собственники имущества;
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
 должностные лица в пределах их компетенции;
 иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки:

Во II квартале, июнь 2021 года.

(квартал, месяц)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель Главного государственного инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору) майор внутренней службы Костицын А.И.

«01» октября 2020 год

(подпись, М.Л.П.)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель Главного государственного инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору) капитан внутренней службы Захаров М.И.

«01» октября 2020 год

(подпись, М.Л.П.)

Предписание для исполнения получил(а):

заведующий МБДОУ № 39 Налимова Елена Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» октября 2020 год

(подпись)

Телефоны доверия:

МЧС России +7 (499) 216-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (343) 262-99-99